

VME RES. VOGELANSANCK
Monseigneur Van Waeyenberghlaan 44
3000 Leuven

CERTIFICAAT BUITENGEBRUIKSTELLING OPSLAGTANK ('HOUDER')

Firma

naam: All-in tank service NV
straat en nummer: Sluis 2 Bus 4
postcode en gemeente: 9810 Eke
tel.: gsm: 09/2414172
fax.: 09/2414179
email: info@allintankservice.be
ondernemingsnummer: BTW BE 0881.597.861

Klant: ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus

☒ particulier
☐ onderneming

naam: VME RES. VOGELANSANCK
straat en nummer: Monseigneur Van Waeyenberghlaan 44
postcode en gemeente: 3000 Leuven
tel.: gsm: +32 (0)16/886074
email: info@c-syndic.be

Inzamelaar/ afvalstoffenhandelaar

firmanaam: Recyc Oil
straat en nummer: Molenstraat 209
postcode en gemeente: 8710 Wielsbeke
tel.: gsm: 056/665316
fax.: 056/667898
email: info@recyc-oil.be
ondernemingsnummer: BTW BE0424.409.543

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier ☐ niet-ingedeeld, inhoud: L ☒ ingedeeld, inhoud: 1000 L
☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

☒ ondergronds
☐ bovengronds

☐ groeve
☒ niet toegankelijk
☐ toegankelijk
☐ inkuiping
☐ andere:

volgnummer attest: K399678

Technicus

voornaam en naam: Bert Van Rooy

erkenningsnr.: 110859

datum controle: 22/10/2025

arbeidsduur: van / u tot u 10h35 - 11h45

Adres opslagtank indien verschillend van klant ☐ N.v.t.

naam contactpersoon: RES. VOGELANSANCK
straat en nummer: Koning Albertlaan 72-74-76
postcode en gemeente: 3010 Kessel-Lo
tel.: gsm: +32 (0)486/186610
email: facturatie@bvm-vastgoed.be

Vervoerder van afvalstoffen

firmanaam: All-in tank service NV
ondernemingsnummer: BTW BE 0881.597.861
voornaam en naam chauffeur:
handtekening: Stuun

onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L
☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

☒ cilindrisch

☐ rond
☐ parallellepipedum
☐ ovaal
☐ andere:

☒ staal (enkelwandig)
☐ staal (dubbelwandig)
☐ roestvast staal
☐ gewapend
thermohardende
kunststoffen
☐ andere kunststoffen
☐ prefabconstructie

datum van plaatsing: 1000-11/8-1995

perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen: 0097/00G 000

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van

merk:

de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:

norm:

fabricagenummer:

☐ nr. prototypekeuring:

☒ n.v.t.

☐ inhoud: ☐ diameter: en lengte:

*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlaamse).

BUITENGEBRUIKSTELLING OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: / / ☒ niet aanwezig

Visuele controle

opslagtank staat wanden (schildering, isolatie, ...) ☒ ok ☐ niet ok ☐ n.v.t.
algemene staat tank ☒ ok ☐ niet ok
zichtbare verontreiniging rond tank ☐ ja ☒ nee
organoleptische verontreiniging ☐ ja ☒ nee

Opmerkingen:

Lediging en reiniging opslagtank (kruis aan welke stappen zijn uitgevoerd)

☒ ontluchting opmerkingen: 300L
☒ verwijderen restlading opmerkingen:
reiniging van de:
☒ tankopeningen, -deksels
☒ tankbinnenwanden
☐ tankbuitenwanden

omschrijving reinigingsprogramma (druk, temperatuur, tijdsduur, voorspoeling, dosering reinigingsmiddelen):

Spuiten 20 BAR
30 min

gebruikte reinigingsmiddelen (merknaam):

Drighmann

☐ controle en eventuele nabehandeling, opmerkingen:
☒ verwijderen reinigingswater opmerkingen: 300L

Aanvullende werkzaamheden of uitgevoerde testen

ex tra mangat gemaakt (toericht^{ge} sul)

Opvullen opslagtank met inert materiaal

☐ zand ☒ schuim
☐ andere:

merknaam: sluis
hoeveelheid: V: m³ en/of
m: kg

Vermeld duidelijk en gedetailleerd waarom het onmogelijk is om de opslagtank te verwijderen (berekeningen kunnen worden toegevoegd als bijlage bij dit certificaat):

tank ligt vlak tegen gebouw

Opmerkingen

De buitengebruikstelling werd uitgevoerd conform de wettelijke bepalingen.

Handtekening erkend technicus

Van Roo/Bout

voor kennisname

[Handtekening]

handtekening klant

Meer informatie over de regelgeving inzake opslagtanks (Houders) vindt u op <http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/>