

CHAUFFAGE CENTRALFIRME RECONNUE PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ
PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT SOUS LE N° FB2**CENTRALE VERWARMING**FIRMA ERKEND DOOR HET MINISTÈRE VAN
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU ONDER NR FB2**ENTRETIEN - DEPANNAGE
REMPLACEMENT - REPARATION**Tél. 02 533 27 11
Siege Social
Chée de Ruisbroek 85
1190 BRUXELLES**ONDERHOUD - DEPANNAGE
VERVANGING - HERSTELLING**Tel. 02 533 27 11
Maatschappelijke Zetel
Ruisbroeksesteenweg 85
1190 BRUSSEL**SENEC****BRUXELLES**Chaussée de Ruisbroek 85
1190 BRUXELLES
☎ 02 533 27 99**EKE**Steenweg 229E
9810 EKE
☎ 09 227 68 58**FLEURUS**Chaussée de Gilly 227
6220 FLEURUS
☎ 071 48 68 26**NIVELLES**Rue du Fraîche Chemin 6
6230 ROSSEIGNIES-OBAIX
☎ 067 33 09 73**WEZEMBEEK**Joseph Dekeizerstraat 5A
1970 WEZEMBEEK
☎ 02 731 48 49**HERSTAL**1ère Avenue 66
4040 HERSTAL
☎ 04 385 94 94**VEUILLEZ LAISSER CETTE CARTE A LA CHAUFFERIE S.V.P.
LAAT DEZE KAART IN DE VERWARMINGSKELDER A.U.B.****DOSSIER N°**

CHI Druke

RELEVES DES RENDEMENTS RENDEMENTSOPNAME	I	II	III	IV
TECHNICIEN / TECHNICUS	397			
DATE / DATUM	07/07/23			
• PRESSION POMPE / GICLEUR POMPDRUK / SPROEIER	bar gal/u 14/26			
• DEPRESSION CHEMINEE SCHOORSTEENONDERDRUK	Pa -9 -18			
• INDICE FUMEE ROOKGAS INDEX	No/Nr BACHARACH 0-1 0-1 8/10 10/10			
• TENEUR EN CO ₂ CO ₂ GEHALTE	4.4 3.5 20.2 21.38			
• a) TEMPERATURE CHEMINEE TEMPER. IN DE SCHOORSTEEN	°C 118.4 107.2			
• b) TEMPERATURE AMBIANTE OMGEVINGSTEMPERatuur	°C 37.8 32.3			
• DIFFERENCE DE TEMPERATURE TEMPERATUURSVERSCHIL	a - b 87.5 74.9			
• RENDEMENT DE COMBUSTION VERBRANDINGSRENDEMENT	% 88.8 86.8			

VISITE TECHNICIEN - BEZOEK TECHNICUS

NS 7441305101028108
REMARQUES / OPMERKINGEN

S. 135