

CHAUFFAGE CENTRALFIRME RECONNUE PAR LE MINISTRE DE LA SANTE
PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT SOUS LE N° FB2**CENTRALE VERWARMING**FIRMA ERKEND DOOR HET MINISTERIE VAN
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU ONDER NR FB2**ENTRETIEN - DEPANNAGE
REMPLACEMENT - REPARATION**Tél. 02 533 27 11
Siege Social
Chée de Ruisbroek 85
1190 BRUXELLES**ONDERHOUD - DEPANNAGE
VERVANGING - HERSTELLING**Tel. 02 533 27 11
Maatschappelijke Zetel
Ruisbroeksesteenweg 85
1190 BRUSSEL**BRUXELLES**Chaussée de Ruisbroek 85
1190 BRUXELLES
☎ 02 533 27 99**FLEURUS**Chaussée de Gilly 227
6220 FLEURUS
☎ 071 48 68 26**WEZEMBEEK**Joseph Dekeizerstraat 5A
1970 WEZEMBEEK
☎ 02 731 48 49**EKE**Steenweg 229E
9810 EKE
☎ 09 227 68 58**NIVELLES**Rue du Fraîche Chemin 6
6230 ROSSEIGNIES-OBAIX
☎ 067 33 09 73**HERSTAL**1ère Avenue 66
4040 HERSTAL
☎ 04 385 94 94**SENEC****VEUILLEZ LAISSER CETTE CARTE A LA CHAUFFERIE S.V.P.
LAAT DEZE KAART IN DE VERWARMINGSKELDER A.U.B.****DOSSIER N°**

CM 2 gauche

RELEVES DES RENDEMENTS RENDEMENTSOPNAME	I	II	III	IV
TECHNICIEN / TECHNICUS	387			
DATE / DATUM	07/07/23			
• PRESSION POMPE / GICLEUR POMPDRUK / SPROEIER	bar gal/u 200 601 14 26			
• DEPRESSION CHEMINEE SCHOORSTEENONDERDRUK	Pa -6			
• INDICE FUMEE ROOKGAS INDEX	No/Nr BACHARACH 0-1 01 200 1111			
• TENEUR EN CO ₂ CO ₂ GEHALTE	3.8 3.5 144 1238			
• a) TEMPERATURE CHEMINEE TEMPER. IN DE SCHOORSTEEN	°C 149 180			
• b) TEMPERATURE AMBIANTE OMGEVINGSTEMPERATUUR	°C 26 38.1			
• DIFFERENCE DE TEMPERATURE TEMPERATUURSVERSCHIL	a - b 113 156			
• RENDEMENT DE COMBUSTION VERBRANDINGSRENDEMENT	% 84.7 83.7			

Viermen Vito cond 200 VDA de 125 kw de 2011
NS 7247585801003105

VISITE TECHNICIEN - BEZOEK TECHNICUS

VEH111-1VD de 8-11,4 kWh de 2011

NS: 7441308101030109

REMARQUES / OPMERKINGEN

DATES
DATUM

TECH.
N°

07/07/2012

NC

17 isolateur porte fissurée
voir remarque C171